

Testreport

Number: BBKM08 00042-01

Date: 20.02.2008

Auftraggeber / Client:

Foma S.p.A.
Copper division
Via Caselle, 10
25081 Bedizzole (BS)
Italy

Auftrag vom / Order of:

14.01.2008

Inhalt des Auftrages:

Erstprüfung durch eine notifizierte Prüfstelle

Subject of order:

Initial testing by a notified body

Bauprodukt:

Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser- und Gasleitungen für Sanitärinstallationen und Heizungsanlagen nach EN 1057:2006
Abmessungsbereich:
R220: Ø 6mm – 22mm, Wanddicke: 0,7mm – 1,5mm
R250: Ø 10mm – 22mm, Wanddicke: 0,7mm – 1,5mm
R290: Ø 6mm – 28mm, Wanddicke: 0,7mm – 1,5mm

Construction product:

Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications in accordance with EN 1057:2006
Range of dimensions:
R220: Ø 6mm – 22mm, wall thickness: 0,7mm – 1,5mm
R250: Ø 10mm – 22mm, wall thickness: 0,7mm – 1,5mm
R290: Ø 6mm – 28mm, wall thickness: 0,7mm – 1,5mm

**Prüfungszeitraum /
Time of testing:**

06.02.2008 – 20.02.2008

Beurteilung:

Die Erstprüfung wird mit „bestanden“ beurteilt

Conclusion:

The initial testing is evaluated with „passed successfully“

Der Prüfbericht umfasst 3 Textseiten und 1 Anlage und ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgestellt.

Dieser Bericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH

H:\datad\B\BBKM\BBW2\CE-Zeichen\F0B8PbCE01.doc / Seite 1 von 3

Testreport

Nr. 696 17987/01

Datum: 11.06.2010

Auftraggeber / Client:

Foma S.p.A.
Copper division
Via Caselle, 10
25081 Bedizzole (BS)
Italy

Auftrag vom / Order of:

17.05.2010

Inhalt des Auftrages:

Erstprüfung durch eine notifizierte Prüfstelle
Erweiterung bis Nenndurchmesser 64mm

Subject of order:

*Initial testing by a notified body
Extension up to nominal diameter 64mm*

Bauprodukt:

Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser- und Gasleitungen
für Sanitärinstallationen und Heizungsanlagen nach EN
1057:2006
Abmessungsbereich:
R290: Ø 6mm – 64mm, Wanddicke: 0,7mm – 2,0mm

Construction product:

*Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary
and heating applications in accordance with EN 1057:2006
Range of dimensions:
R290: Ø 6mm – 64mm, wall thickness: 0,7mm – 2,0 mm*

**Prüfungszeitraum /
Time of testing:**

18.05. – 10.06.2010

Beurteilung:

Die Erstprüfung wird mit „bestanden“ beurteilt

Conclusion:

The initial testing is evaluated with „passed successfully“

Dieser Prüfbericht umfasst 3 Textseiten und 1 Anlage.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das im Prüfbericht genannte Probenmaterial.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert.
Der Datenschutz ist gewährleistet.

TÜV Rheinland
LGA Bautechnik GmbH
Kompetenzzentrum Metall
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel +49 1803 252535-1500*
Fax +49 1803 252535-1599*
Mail bautechnik@de.tuv.com

Geschäftsführung

Achim Blinne
Hans-Hermann Ueffing

Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574

Web www.tuv.com

*9 ct/min aus dem dt. Festnetz