

GODKENDELSESINDEHAVER:
CUPRUMFOMA SPA
Via Caselle n.10
IT-25081 Bedizzole (BS)
Telefon: +39 030 687 1169
Telefax: +39 030 687 2100
Internet: www.cuprumfoma.it


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kobberrør til brugsvandsinstallationer i bygning
OSCAR
dim. 10 – 54 mm

FABRIKAT:
CUPRUMFOMA, Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:
(Mindst for hver 0,5 m)

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

- Fabrikantmærke:
CUPRUMFOMA
- Dimension:
udv. diam. x godstykkelse
- Fremstillingsår og –måned
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.


KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med DWGV.

Samling af rørene udføres med loddefittings eller ved hjælp af VA-godkendte kompressionskoblinger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale	Hårde, lige kobberrør eller bløde kobberrør i ringe.	
Dimensioner	Hårde rør:	12 – 54 mm
	Halvhårde rør:	10 – 22 mm
	Bløde rør:	10 – 22 mm
	Udv. diameter i mm	
	Godstykkelse i mm	
	10	1,0
	12	0,8 + 1,0
	14	0,8 + 1,0
	15	1,0
	16	0,8 + 1,0
	18	0,8
	18	1,0
	22	1,0
	28	1,0 + 1,2 + 1,5
35	1,0 + 1,2 + 1,5	
40	1,0	
42	1,0 + 1,2 + 1,5	
54	1,0 + 1,5	


Thomas Bruun