



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0224/01/2013**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury miedziane OSCAR wg EN 1057**

Zawierający / containing: miedź Cu-DHP


Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wodnych, w tym w systemach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Rur miedzianych nie należy stosować w przypadku wód miękkich, o pH <7.0 i znacznej korozyjności. Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

FOMA S.p.A.  
25081 Bedizzole (BS)  
Via Caselle 10, Włochy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FOMA S.p.A.  
25-081 Bedizzole (BS)  
Via Caselle 10, Włochy

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-07-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-07-16  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 lipca 2013

The date of issue of the certificate: 16th July 2013

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady